

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
по показателя „Техническо предложение”

от

1. Димитър Койчев Димитров - орг. ремонт и поддръжка
 2. Николай Стоянов Керев - юрист
 3. Елена Василеу Коларова - ситроизител и инженер
- членове на комисията за провеждане на ОП с предмет „Ремонт на II-ро м.о. и III-то ж.о.”, определена със Заповед №2328/14.11.2016г. на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисъов” гр.Раднево

1. Оценка на участника - „Мик Билд Русе“ ЕООД гр. Русе - 20 точки
Основание за тази оценка - Производи в описанието избори-
ващите видове СМР.

Констатирани несъответствия - В техническото предложение е дадено описание за качен таван от гипскартон, а по документацията (т. II от РСС) II МО, се изисква качен таван ПВЦ - Хрантър.

2. Оценка на участника - „Ц.И.В. Атлас“ ООД гр. Пловдив - 40 точки
Основание за тази оценка - Подробно и последователно описание на технологичната последователност на отделните СМР, организацията на работата за изпълнение на поръчката.

Констатирани несъответствия - няма.

3. Оценка на участника - ЕТ „АС Строй - Янко Славчев“ - 40 точки
Основание за тази оценка - Подробно описание на ситроизителния процес, видовете СМР, последователност на тяхното извършване, описание на организацията за изпълнение на поръчката.

Констатирани несъответствия - няма.

4. Оценка на участника - „Ван Ко Трейд“ ЕООД гр. София - 5 точки
Основание за тази оценка - Съществуващи производи в съдържанието

на техническото предложение.

Констатирани несъответствия - Не са описани видове СМР, тяхната последователност и необходимата техника. Липсва лимитен график на отделните видове СМР и диаграма на работната ръка за всяка отделна СМР.

5. Оценка на участника - "Инфраструктурен мениджмънт" ООД - 40 точки
Основание за тази оценка - гр. Ямбол

Поредно, ясно и точно описание на сиропителния процес, последователността в извършването на отделните видове СМР и техниката на извършването им.

Констатирани несъответствия - Н.Я.Н.А.

6. Оценка на участника - "Холев сироп 2013" ЕООД - 5 точки
Основание за тази оценка - гр. Гълъбово

Формално и схематично описание на сиропителния процес по видове СМР.

Констатирани несъответствия - схематично и неясно описание на сиропителния процес, разпорично описание само на част от СМР.

14.11.2016г.

Гр.Раднево

Изготвили:

1. 
2. 
3. 